



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых на нем услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения*

I. Краткая характеристика объекта

1. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное юридическое наименование (согласно уставу), краткое наименование:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

МБОУ «Курдюковская СОШ»

2. Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:

366103 Чеченская Республика, Шелковской район, ст.Курдюковская, пер.Школьный ,6,

3. Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание: 1 этаж – 10,9 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9902,57 кв. м.

4. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

5. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная) **муниципальная**

6. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

7. Наименование и адрес вышестоящей организации:

«Управление образования Шелковского муниципального района ЧР, ст.Шелковская, ул.Советская 33

II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

1. Наименование предоставляемой услуги:

Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **438чел.**

3. Численность детей –инвалидов в образовательной организации: 48
 - с нарушением опорно-двигательного аппарата 1
 - инвалиды- колясочники 0
 - инвалиды по зрению 0
 - инвалиды по слуху 0
 -ЗПР 0
 УО 0

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
 инклюзивное образование 0
 на дому 0
 дистанционно 0
 другое 0

III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Критерии соответствия объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов, в том числе:	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
сменные кресла-коляски	Нет
адаптированные лифты	Нет
поручни	Да
пандусы	Да
подъемные платформы (аппарели)	нет
раздвижные двери	Нет
доступные входные группы	Нет
доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	нет
дублирование необходимой для инвалидов по слуху	нет

звуковой информации зрительной информации

иные

Нет

IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов

Критерии соответствия предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов (да/нет)
оборудование (в установленных законодательством случаях) помещения, в котором предоставляется услуга, системой управления электронной очередью	нет
наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Нет
соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Обучение пед. работников преподаванию по адаптированным программам	До 2019г.
2	Введение должности тьютора и ассистента-помощника в штатное расписание	По мере необходимости
3	Организация дистанционного обучения для детей с	По мере необходимости

ОБЗ и дети-инвалидов		
4	1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.	По мере финансирования
5	1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. 2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей.	По мере финансирования

Члены комиссии :

Главный специалист МУ «УО» : _____ Сепханова Е.З.

Методист МУ «УО» : _____ Элтаева Н.А.

Председатель Общества инвалидов : _____ Сенчикова В.К.